

# **ANEJOS A LA MEMORIA**

## JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO



### REGLAMENTO QUE REGULA LAS NORMAS PARA LA ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA EDIFICACIÓN Y EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA.

**Decreto 293/2009, de 7 de julio, de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía.**

(Publicación del texto original en el BOJA n.º 140 de 21 de julio de 2009)

TÍTULO:	DOS PISTAS DE PÁDEL EN RECINTO DEL CAMPO DE FÚTBOL
UBICACIÓN:	C/ GOYA C/ MANFRIO DE TORREDELCAMPO (JAÉN)
ENCARGANTE:	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO
TÉCNICOS/AS:	MANUEL PARRAS LINDE

## ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 293/2009

PUBLICACIÓN ..... 21 de julio de 2009

VIGENCIA ..... 21 de septiembre de 2009

### RÉGIMEN TRANSITORIO

No será preceptiva la aplicación del Decreto a:

- a) Obras en construcción y proyectos con licencia anterior al 21 de septiembre de 2009.
- b) Proyectos aprobados por las Administraciones Públicas o visados por los Colegios Profesionales antes del 21 de septiembre de 2009
- c) Obras que se realicen conforme a los proyectos citados en el apartado b), siempre que la licencia se solicitara antes del 21 de marzo de 2010.
- d) Los proyectos de urbanización que se encuentren en redacción a la entrada en vigor del presente Decreto deberán adaptarse al mismo, salvo que ello implique la necesidad de modificar el planeamiento urbanístico cuyas previsiones ejecutan.

## ÁMBITO DE APLICACIÓN:

- a) Redacción de planeamiento urbanístico, o de las ordenanzas de uso del suelo y edificación \_\_\_\_\_   
Redacción de proyectos de urbanización \_\_\_\_\_   
(rellenar Anexo I)
- b) Obras de infraestructura y urbanización \_\_\_\_\_   
Mobiliario urbano \_\_\_\_\_   
(rellenar Anexo I)
- c) Construcción, reforma o alteración de uso de:  
Espacios y dependencias exteriores e interiores de utilización colectiva de los edificios, establecimientos e instalaciones (de propiedad privada) destinadas a un uso que implique concurrencia de público, aunque no se realice obra alguna. \_\_\_\_\_   
Todas las áreas tanto exteriores como interiores de los edificios, establecimientos e instalaciones de las Administraciones y Empresas públicas \_\_\_\_\_   
(rellenar Anexo II para interiores)  
(rellenar Anexo I para exteriores)
- d) Construcción o reforma de:  
Viviendas destinadas a personas con minusvalía (rellenar Anexo IV) \_\_\_\_\_   
Espacios exteriores, instalaciones, dotaciones y elementos de uso comunitario correspondientes a viviendas, sean de promoción pública o privada \_\_\_\_\_   
(rellenar Anexo III para interiores)  
(rellenar Anexo I para exteriores excepto los apartados indicados \*)  
(rellenar Anexo II para instalaciones o dotaciones complementarias de uso comunitario, solo apartados indicados \*)
- e) Sistemas de transporte público colectivo y sus instalaciones complementarias \_\_\_\_\_   
Anexo V (No redactado)

## TIPO DE ACTUACIÓN:

1. Nueva Construcción \_\_\_\_\_
2. Reforma (ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo) \_\_\_\_\_
3. Cambio de uso \_\_\_\_\_

### NOTAS:

- En todos los casos se refiere el reglamento tanto a obras de nueva planta como a las de reforma y cambio de uso. En los casos de reformas o cambios de uso el reglamento se aplica únicamente a los elementos o partes afectadas por la actuación.
- En el artículo 62 del reglamento se recogen los siguientes usos como de pública concurrencia: alojamientos, comerciales, sanitarios, servicios sociales, actividades culturales y sociales, hostelería, administrativos, docentes, transportes, religiosos, garajes y aparcamientos y los recogidos en el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 78/2002, de 26 de febrero.

**ANEXO I  
INFRAESTRUCTURA, URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO**

(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificaciones privadas y a todas las zonas en edificaciones públicas)

1.º Espacios y elementos de uso público.

	REGLAMENTO	PROYECTO
<b>ITINERARIOS PEATONALES DE USO COMUNITARIO</b> Art. 15/31/32	<b>TRAZADO Y DISEÑO</b>	
	— Ancho mínimo $\geq 1,50$ mts.	SI
	— Pendiente longitudinal como las rampas (Art. 22)	SI
	— Pendiente transversal $\leq 2\%$ .	SI
	— Altura de bordillos $\leq 12$ cms., y rebajados en pasos de peatones y esquinas.	
	<b>PAVIMENTOS:</b>	
	— Serán antideslizantes en seco y mojado variando la textura y color en las esquinas y en cualquier obstáculo.	SI
	— Los registros y los alcorques estarán en el mismo plano del nivel del pavimento.	SI
— Si los alcorques son de rejilla la anchura máxima de la malla será de 2 cms.	-	
<b>VADO PARA PASO VEHÍCULOS</b> Art. 16	— Pendiente longitudinal (tramos $< 3$ mts.) $\leq 8\%$ . (tramos $\geq 3$ mts.) $\leq 6\%$ .	-
	— Pendiente transversal $\leq 2\%$ .	
<b>VADO PARA PASO PEATONES</b> Art. 16	— Se situará lo más cerca posible a cada cruce de calle o vía de circulación	-
	— Las pendientes del plano inclinado entre dos niveles a comunicar: Long $\leq 8\%$ . Trans. $\leq 2\%$ .	
	— Anchura $\geq 1,80$ mts.	
	— Rebaje con la calzada = 0 cm.	
<b>PASOS DE PEATONES</b> Art. 17 (No en zonas exteriores de viviendas)	— Desnivel: Se salvarán los niveles con vados de las características anteriores. Adoptarán la misma altura que el acerado	-
	— Dimensiones mínimas de las isletas para parada intermedia: Anchura $\geq 1,80$ mts. Largo $\geq 1,20$ mts.	
	— Prohibido salvarlos con escalones, debiendo completarse o sustituirse por rampas, ascensores o tapices rodantes.	
<b>CARRILES PARA BICICLETAS</b> Art. 18	— Pavimento diferenciado en textura y color de itinerarios peatonales	-
	— Dispondrán de pasos específicos de peatones	
	— Cuando discurran paralelos a itinerarios peatonales y calles o viales, el carril reservado para bicicletas discurrirá entre el itinerario de peatones y la calle o vial.	
<b>ESCALERAS</b> Art. 23	— Cualquier tramo de escaleras se complementará con una rampa, tapiz rodante o ascensor.	-
	— Serán preferentemente de directriz recta o curva con radio $\leq 50$ mts	
	— Dimensiones Huella $\geq 30$ cms Contrahuella $\leq 16$ cms. _____ <input type="checkbox"/>	
	Ancho libre peldaños $\geq 1,20$ mts. _____ <input type="checkbox"/>	
	Ancho descansillos $\geq$ Ancho libre peldaños. _____ <input type="checkbox"/>	
	Fondo descansillos $\geq 1,50$ mts. _____ <input type="checkbox"/>	
	— Tramos $\leq 10$ peldaños.	
	— No se admiten mesetas en ángulo, ni partidas, ni escaleras compensadas.	
	— Pasamanos a altura $\geq 90$ cms. y $\leq 110$ cms.	
	— Si el ancho de la escalera $\geq 4,80$ mts se dispondrán barandillas cada $\leq 2,40$ mts	
	— Huellas con material antideslizante..	
— Disposición de bandas de diferente textura y color con 0,60 mts. de anchura, colocadas al principio y al final de la escalera.		

**ANEXO I  
INFRAESTRUCTURA, URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO**

1.º Elementos de Urbanización e Infraestructura.

	<b>REGLAMENTO</b>	<b>PROYECTO</b>	
<b>RAMPAS</b> Art. 22	— Serán preferentemente de directriz recta o curva con radio $\leq 50$ mts	-	
	— Anchura libre $\geq 1,50$ mts.		
	— Pavimento antideslizante.		
	— Longitud máxima de un tramo sin descansillos $\leq 9$ mts		
	— Pendiente	Longitud $\leq 3$ mts. _____ $\leq 10$ %. Longitud $\leq 6$ mts. _____ $\leq 8$ %. Longitud $> 6$ mts. _____ $\leq 6$ %. transversal _____ $\leq 2$ %.	   
	— Mesetas	Ancho $\geq$ ancho de la rampa Fondo $\geq 1,50$ m	 
	— En el arranque y desembarque de la rampa se dispondrán mesetas con una franja señalizadora del ancho de la meseta y 60 cms de fondo		
	— Pasamanos de altura entre 65 y 75 cms y entre 90 y 110 cms		
	— Si el ancho de la rampa $\geq 4,80$ mts se dispondrán barandillas cada $\leq 2,40$ mts		
	— Barandillas no escalables si el desnivel es superior a 15 cms.		
<b>* 1 ASEO DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECÍFICA</b> Art.26/77.1  (No en zonas exteriores de viviendas)	— En caso de existir aseos públicos al menos 1 de cada 10 o fracción será accesible.	-	
	— Dotación mínima: Lavabo e inodoro.		
	— Espacio libre no barrido por las puertas	Si solo hay una pieza $\geq 1,20$ m Si hay más de una pieza $\geq 1,50$ m	
	— Altura del lavabo comprendida entre 70 y 80 cms.		
	— Espacio lateral al inodoro $\geq 0,70$ mts.		
	— Altura del inodoro comprendida entre 45 y 50 cms.		
	— Equipamiento adicional:	2 Barras, 1 de ellas abatible para acceso lateral al inodoro Avisador de emergencia lumínico y acústico	
<b>* APARCAMIENTOS</b> Art. 29/30  (No en zonas exteriores de viviendas)	— 1 Plaza cada 40 o fracción.	-	
	— Situación próxima a los accesos peatonales. Y estarán señalizadas		
	— Dimensiones	Batería: $\geq 5,00 \times 3,60$ mts* Cordón: $\geq 3,60 \times 6,50$ mts*	
	*Se permite que la zona de transferencia -1,40 m ya incluida- se comparta entre dos plazas		

2.º Mobiliario Urbano y señalizaciones

	<b>REGLAMENTO</b>	<b>PROYECTO</b>
<b>MOBILIARIO URBANO</b> Art. 48-59	— Los elementos verticales en la vía pública se colocarán en el tercio exterior a la acera si la anchura libre restante es $\geq 90$ cms.	-
	— La altura del borde inferior de elementos volados $\geq 2,20$ mts.	
	— Las pantallas que no requieran manipulación serán legibles a una altura $\geq 1,60$ mts.	
	— No existirán obstáculos verticales en los pasos peatonales.	
	— Los kioscos o terrazas se ubicarán sin interrumpir el paso peatonal del artículo 15.	
	— Los semáforos peatonales podrán disponer de pulsadores situados entre 0,90 y 1,20 m.	
	— Los semáforos peatonales dispondrán de señalización sonora para facilitar el cruce.	
	— Las cabinas telefónicas tendrán los diales a $\leq 1,20$ mts y repisas a $\leq 0,80$ mts.	
	— Papeleras y buzones. Boca entre 0,70 y 1,20 mts. donde no interfiera el tráfico peatonal.	
	— Los bolardos estarán a una altura $\geq 0,70$ mts, separados $\geq 1,20$ mts.	

	<p>— Donde haya asientos o bancos, uno de cada diez o fracción, tendrá estas características: Altura = entre 43 y 46 cms. Fondo entre 40 y 45 cms. Respaldo entre 40 y 50 cms. Reposabrazos a una altura sobre el asiento entre 18 y 20 cms Espacio libre al lado del banco: 0,80 x 1,20 mts.</p>	
	<p>— Altura de grifos y caños en bebederos <math>\leq</math> 70 cms.</p>	

**ANEXO II**  
**EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES FIJOS DE PÚBLICA CONCURRENCIA**  
 (Aplicable a zonas de uso colectivo en edificios privados y a todas las zonas en edificios públicos)

	<b>REGLAMENTO</b>	<b>PROYECTO</b>
<b>RELACIÓN DE USOS AFECTADOS</b> Art. 62	— Alojamientos – Comerciales – Sanitarios – Servicios sociales – Actividades culturales y sociales – Hostelería – Administrativos – Docentes – Transportes – Religiosos – Garajes y aparcamientos – Los recogidos en el Nomenclator y el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la C.A. de Andalucía, aprobado por el decreto 78/2002, de 26 de febrero	SI
<b>ESPACIOS EXTERIORES</b> Art. 63	— Las zonas y elementos de urbanización de uso público, situadas en los espacios exteriores de los edificios, establecimientos e instalaciones, cumplirán lo indicado en el apartado de Infraestructura y Urbanización. (Rellenar Impreso de Elementos de Urbanización e Infraestructura en Anexo I).	SI
<b>ITINERARIOS PRACTICABLES</b> Art. 65 (Para contestar afirmativamente a estos apartados hay que cumplir la normativa exigida en todos los apartados siguientes)	— Comunicación entre exterior e interior del edificio, establecimiento o instalación.	SI
	— En el caso de edificio, establecimiento o instalación de las Administraciones y Empresas Públicas, la comunicación entre un acceso y <b>la totalidad de sus áreas o recintos.</b>	SI
	— En el caso del resto de los edificios, establecimientos o instalaciones (de propiedad privada), la comunicación entre un acceso y <b>las áreas y dependencias de uso público.</b>	-
	— Las comunicaciones entre los diferentes edificios de un mismo complejo	
	— Para distancias en el mismo nivel $\geq 50$ m o pueda darse una situación de espera se dispondrán zonas de descanso	
<b>ACCESO DISTINTAS PLANTAS</b> Art. 69	— Con independencia de que existan escaleras, <b>el acceso a las zonas destinadas a uso y concurrencia pública</b> , situadas en las distintas plantas de los edificios, establecimientos e instalaciones y <b>a todas las áreas y recintos en los de las Administraciones y Empresas Públicas, se realizará mediante ascensor, rampa o tapiz rodante.</b> — Los edificios de mas de una planta contarán con la instalación de un ascensor accesible	-
<b>* ACCESO DESDE EL EXTERIOR</b> Art. 69 (Aplicable para inst. y dot. comunitarias de viv.)	Al menos un acceso desde el exterior deberá cumplir:	
	No hay desnivel	
	Desnivel $\leq 5$ cms. Salvado con plano inclinado	Pendiente $\leq 25$ %. Ancho $\geq 0,80$ mts.
	Desnivel $> 5$ cms.  Salvado por una rampa Art.72	Tramo recto
		Ancho $\geq 1,20$ mts.
		Long. Máxima $\leq 9,00$ mts
		Pendiente $\leq 10\%$ (3 mts) $\leq 8\%$ (6 mts) $\leq 6\%$
Salvado por un tapiz rodante según reglamento –Art.73		
Salvado por un ascensor según reglamento –Art. 74		
<b>* VESTÍBULOS</b> Art. 66 (Aplicable para inst. y dot. comunitarias de viv.)	— $\varnothing \geq 1,50$ mts. — Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones, debiendo ser sustituidos o completados por rampas accesibles.	--
<b>* PASILLOS</b> Art. 66 (Aplicable para inst. y dot. comunitarias de viv.)	— Anchura libre $\geq 1,20$ mts. Se permiten estrechamientos puntuales — Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones, debiendo ser sustituidos o complementados por rampas accesibles.	--
<b>* HUECOS DE PASO</b> Art. 67 (Aplicable para inst. y dot. comunitarias de viv.)	— Anchura de puertas de entrada de $\geq 0,80$ mts.	-
	— Angulo de apertura de las puertas $\geq 90^\circ$	
	— A ambos lados de las puertas existirá un espacio libre horizontal no barrido por puertas $\geq 1,20$ mts.	
	— Las puertas serán fácilmente identificables	
	— En las puertas de salida de emergencia se colocará una barra a 0.90 mts. de altura	
	— En puertas transparentes se dispondrán franjas señalizadoras a una altura comprendida entre 0,85 y 1,10 mts y otra entre 1,50 y 1,70 mts.	
	— Si hay torniquetes, barreras, puertas giratorias u otros elementos de control de entrada que obstaculicen el paso, se dispondrán huecos de paso alternativos accesibles.	
	— Las puertas de apertura automática, estarán provistas un mecanismo de minoración de velocidad que no supere 0,5 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de atropamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre	
	— La apertura de las salidas de emergencia será por presión simple.	



<b>MOSTRADORES Y VENTANILLAS</b> Art. 81	— Los mostradores tendrán un tramo	Ancho $\geq 0,80$ mts.	--
		Altura $\geq 0,70$ mts. y $\leq 0,80$ mts.	
	Hueco bajo mostrador.	Alto /fondo $\geq 0,70$ m / $\geq 0,50$ m	
— Las ventanillas de atención al público tendrán una altura $\leq 1,10$ mts.			

**ANEXO II**  
**EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE PÚBLICA CONCURRENCIA**

	<b>REGLAMENTO</b>	<b>PROYECTO</b>	
<b>* ESCALERAS</b> Art. 70 (Aplicable para inst. y dot. comunitarias de viv.)	— Longitud libre de peldaños $\geq 1,20$ mts.	-	
	— Dimensión de contrahuella $\leq 17$ cm	-	
	— No se admiten escalones sin tabica, con bocel, vuelo o resalto	-	
	— La tabica será vertical o formará un ángulo con la vertical de $15^\circ$	-	
	— No se admiten mesetas partidas, ni en ángulo, ni escaleras compensadas.	-	
	— Fondo de las mesetas	Intermedias $\geq 1,20$ mts.	--
		De acceso $\geq 1,20$ mts.	-
	— Distancia de la arista de peldaños a puertas $\geq 40$ cms.		-
	— El resto de parámetros se toman del CTE DB SU 1 (ver anejo justificativo)		-
<b>RAMPAS</b> Art. 72	— Directriz recta.	-	
	— Anchura $\geq 1,20$ mts.	-	
	— Pavimento antideslizante.	-	
	— Pendiente longitudinal	Longitud $\leq 3$ mts. $\leq 10$ %.	-
		Longitud $\leq 6$ mts. $\leq 8$ %.	-
		Longitud $> 6$ mts. $\leq 6$ %.	-
	— Pendiente transversal $\leq 2$ %.		-
	— Longitud máxima de tramo $\leq 9$ mts.		-
	— Mesetas.	Ancho $\geq$ ancho de la rampa	-
		Fondo $\geq 1,20$ mts	-
— Distancia desde la arista de la rampa a una puerta $\geq 1,20$ mts		-	
— Pasamanos a una altura entre 0,90 y 1,10 mts.		-	
<b>ESCALERAS MECÁNICAS</b> Art. 71	— Luz libre $\geq 1,00$ mts.	-	
	— Velocidad $\leq 0,50$ mts./sg.	-	
	— Número de peldaños enrasados a entrada y salida $\geq 2,5$ peldaños.	-	
	— Se dispondrá en el embarque y en el desembarque una anchura $\geq 1,20$ m	-	
<b>TAPICES RODANTES</b> Art 73	— Luz libre $\geq 1,00$ mts.	-	
	— Las áreas de entrada y salida se desarrollan en un plano horizontal.	-	
	— La pendiente del tapiz $\leq 12$ %.	-	
	— Se dispondrán pasamanos a una altura $\leq 0,90$ mts.	-	
<b>1 ASCENSOR DE LOS OBLIGADOS POR LA NORMATIVA ESPECÍFICA</b> Art. 74	— Puertas de recinto y cabina automáticas, y con indicador acústico.	-	
	— Anchura de puertas $\geq 0,80$ mts.	-	
	— Fondo de cabina $\geq 1,25$ mts.	-	
	— Ancho de cabina $\geq 1,00$ mts.	-	
	— Equipamiento en interior de cabina	Pasamanos con altura $\geq 0,80$ mts. y $\leq 0,90$ mts.	-
		Botonera. Altura $\leq 1,20$ mts	-
		Botonera interior. Números arábigos y Braille	-
		Señal acústica de apertura automática	-
		Señal acústica de parada y verbal de planta	--
	— Equipamiento exterior	Botonera exterior. Altura $\leq 1,20$ mts	-
Indicador acústico y luminoso en cada planta		-	
Número de planta en jamba, en braille y arábigo		-	
— Cuando existan aparcamientos en plantas de sótano, el ascensor llegará a todas ellas.		-	



**ANEXO III  
EDIFICIOS DE VIVIENDAS**

(Aplicable a zonas de uso comunitario: elementos comunes)

	<b>REGLAMENTO</b>	<b>PROYECTO</b>		
<b>ESPACIOS EXTERIORES</b> Art.101	— Las zonas y elementos de urbanización <b>de uso comunitario</b> situadas en los espacios exteriores de las edificaciones de viviendas se ajustarán a lo indicado específicamente para este caso en el apartado de Espacios y elementos de uso público. (Rellenar impreso de Infraestructura y Urbanización en Anexo I, salvo apartados excluidos)			
<b>INSTALACIONES, ESTABLECIMIENTOS Y EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS</b> Art.102	— Se regirán según los "Edificios, establecimientos e instalaciones de concurrencia pública.  (Rellenar apartados específicos del impreso de Edificios, establecimientos, e instalaciones de concurrencia pública en Anexo II).			
<b>ITINERARIOS PRACTICABLES</b> (Para contestar afirmativamente a estos apartados hay que cumplir la normativa exigida en todos los apartados siguientes) Art.104	— Áreas y dependencias comunitarias.			
	— La comunicación entre el exterior y las zonas y dependencias comunitarias del interior del edificio.			
	— Los recorridos de conexión en cada planta entre las zonas y dependencias de uso comunitario y las viviendas.			
	— Al menos un recorrido de conexión entre las zonas y servicios de uso comunitario exteriores e interiores y las viviendas.			
	— Al menos un itinerario desde el acceso del edificio hasta la rampa, ascensor o tapiz rodante, o en su caso, a la zona prevista de futura instalación del ascensor.			
<b>ACCESO DESDE EL ESPACIO EXTERIOR</b> Art.105/64	Al menos un acceso desde el exterior deberá cumplir:			
	No hay desnivel			
	Desnivel ≤ 5 cms. Salvado con plano inclinado	Pendiente ≤ 25 %.  Ancho ≥ 0,80 mts.		
	Desnivel > 5 cms.	Salvado por una rampa Art.72	Tramo recto	
			Ancho ≥ 1,20 mts.	
			Long. Máxima ≤ 9.00 mts	
			Pendiente	≤ 10% (3 mts) ≤ 8% (6 mts) ≤ 6%
	Salvado por un tapiz rodante según reglamento – Art.73			
	Salvado por un ascensor según reglamento –Art. 74			
<b>VESTÍBULOS</b> Art.108/66	— Ø 1,50 mts. — Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones, debiendo ser sustituidos o completados por rampas accesibles.			
<b>PASILLOS</b> Art.108/66	— Anchura libre ≥ 1,20 mts. (estrechamientos puntuales de 0,90 mts de 0,50 mts de long) — Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones, debiendo ser sustituidos o completados por rampas accesibles.			
<b>HUECOS DE PASO</b> Art.108/67	— Anchura de puertas de entrada de ≥ 0,80 mts.			
	— Puertas de 2 hojas, no tendrán automatismos, al menos una de las hojas será anchura ≥ 0,80 mts.			
	— A ambos lados de las puertas existirá un espacio libre horizontal no barrido por puertas ≥ 1,20 mts.			
	— El ángulo de apertura de las puertas ≥ 90°			
	Puertas automáticas	Mecanismo de disminución de velocidad 0,5 m/s		
		Dispositivos sensibles que impidan el cierre automático mientras el umbral esté ocupado		
		Dispositivos sensibles que abran las puertas en caso de aprisionamiento		
		Mecanismo manual de parada del automatismo		
	— Si hay torniquetes, barreras, puertas giratorias u otros elementos de control de entrada que obstaculicen el paso, se dispondrán huecos de paso alternativos accesibles.			
	— Puertas totalmente transparentes. Dispondrán en toda su longitud de bandas de señalización horizontal entre 0,85 mts y 1,10 mts y entre 1,50 mts y 1,70 mts			
— Las puertas correderas no pueden disponer de resaltes en el pavimento				
— La apertura de las salidas de emergencia dispondrán de una barra de apertura situada a 0,90 mts que se accionará por presión simple.				

**ANEXO III  
EDIFICIOS DE VIVIENDAS**

	<b>REGLAMENTO</b>	<b>PROYECTO</b>
<b>ESCALERAS</b> Art.107/70	— Tiene tabica. Esta será vertical o con un ángulo $\leq 15^\circ$	
	— Sin bocel	
	— Longitud libre de peldaños $\geq 1,00$ mts. En tramos curvos la dimensión debe excluir la zona donde la huella $< 0,17$ mts	
	— No se admiten escalones o mesetas compensadas.	
	— Fondo de las mesetas	Intermedias $\geq 1,00$ mts. De acceso a viviendas $\geq 1,20$ mts.
	— Distancia de la arista de peldaños a puertas $\geq 40$ cms.	
	— El pavimento no podrá producir destellos ni deslumbramientos.	
	— Se dispondrán barandillas o antepechos coronados con pasamanos en las diferencias de nivel. Los pasamanos se diferenciarán cromáticamente del entorno.	
	— Escaleras entre paramentos verticales tendrán al menos un pasamanos	
	<b>RAMPAS</b> Art.109/72	— Los tramos serán rectos
— Ancho $\geq 1,20$ mts.		
— Longitud máxima de cada tramo $\leq 9,00$ mts		
— Pendiente		$\leq 10\%$ (Longitud $\leq 3$ mts) $\leq 8\%$ (Longitud $\leq 6$ mts) $\leq 6\%$ Transversal $\leq 2\%$
— Anchura		$\geq 1,20$ mts
— Mesetas		Fondo $\geq 1,50$ mts. Ancho $\geq 1,20$ mts. Distancia de la arista de la rampa a puertas $\geq 1,20$ mts. En las mesetas de embarque y desembarque existirá con el mismo ancho que la rampa, una franja de 60 cms de pavimento de diferente textura y color.
— Barandillas		$> 0,15$ mts: barandilla $0,90 \leq h \leq 1,10$ mts $\leq 0,15$ mts: zócalo de $\geq 0,10$ mts
<b>APARCAMIENTOS</b> Art.103	— Los aparcamientos tendrán consideración de "espacios de utilización colectiva" por lo que serán accesibles bien con rampa o con ascensor	
<b>ACCESOS A LAS DIFERENTES PLANTAS O NIVELES</b> Art.106/74	— Necesidad de instalación de ascensor	Viviendas = 1 No es necesario ascensor ni hueco Viviendas $\leq 6$ y Hueco de ascensor accesible en estructura Altura = $P_b+1$ Viviendas $> 6$ ó Es necesario ascensor accesible Altura $> P_b+1$
	— En caso de existir ascensor deberá alcanzar las zonas comunes de aparcamiento así como la azotea del edificio en caso de que tenga uso comunitario	
	— En caso reformas, si por imposibilidad física no sea posible la instalación de un ascensor, se podrán aplicar "ayudas técnicas para salvar desniveles" (art.75)	
	— En el exterior, los botones quedarán a una altura sobre el pavimento $\leq 1,20$ mts	
	— En cada acceso, se colocarán: indicadores luminosos y acústicos de la llegada, indicadores luminosos que señalen el sentido de desplazamiento, en las jambas el número de la planta en braille y arábigo en relieve a una altura $\leq 1,20$ mts, esto último se podrá sustituir por un sintetizador de voz	
	— Puertas de recinto y cabina automáticas, con un sensor de cierre en toda su altura, botón de apertura desde el interior y con indicador acústico.	
	— Anchura de puertas $\geq 0,80$ mts.	
	— Fondo de cabina $\geq 1,25$ mts.	
	— Ancho de cabina $\geq 1,00$ mts.	
	— En el interior de la cabina: cumplirá lo establecido en el art.74-d	
— Pasamanos en cabina con altura $\geq 0,80$ mts. y $\leq 0,90$ mts.		
<b>MECANISMOS ELÉCTRICOS</b> Art.110/83	— Serán fácilmente manejables, con contraste cromático con el paramento. Prohibidos los de accionamiento rotatorio.	
	— Los interruptores estarán situados entre $\geq 0,90$ mts. y $\leq 1,20$ mts.	
	— Los enchufes estarán situados a 0,30 mts.	

**ANEXO IV**  
**VIVIENDAS PARA MINUSVÁLIDOS USUARIOS DE SILLAS DE RUEDAS**

PREVISIÓN	REGLAMENTO	PROYECTO														
<p><b>PREVISIÓN</b> Art. 111</p>	<p>— En los proyectos de V.P.O. y de cualquier otro carácter que se <b>construyan, promuevan o subvencionen por las Administraciones Públicas</b> y demás entidades dependientes o vinculadas al sector público, se reservará un mínimo de viviendas para personas con minusvalías usuarias de sillas de ruedas:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>N.º total de viviendas</td> <td>Viviendas minusválidos</td> </tr> <tr> <td>De 17 a 39</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>De 40 a 66</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>De 67 a 99</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>De 100 a 133</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>De 134 a 165</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>De 166 a ∞</td> <td>3% redondeado (<math>\geq 0,5</math> al alza, <math>&lt; 0,5</math> a la baja).</td> </tr> </table>	N.º total de viviendas	Viviendas minusválidos	De 17 a 39	1	De 40 a 66	2	De 67 a 99	3	De 100 a 133	4	De 134 a 165	5	De 166 a ∞	3% redondeado ( $\geq 0,5$ al alza, $< 0,5$ a la baja).	
N.º total de viviendas	Viviendas minusválidos															
De 17 a 39	1															
De 40 a 66	2															
De 67 a 99	3															
De 100 a 133	4															
De 134 a 165	5															
De 166 a ∞	3% redondeado ( $\geq 0,5$ al alza, $< 0,5$ a la baja).															
<p><b>ACCESOS, PASILLOS Y VESTÍBULOS</b> Art. 115</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="4" style="width: 30%; vertical-align: top;">— Puertas de la vivienda.</td> <td style="width: 70%;">Anchura de paso <math>\geq 0,80</math> mts</td> </tr> <tr> <td>Espacio a ambos lados de la puerta de acceso <math>\geq 1,20</math> mts. <math>\emptyset</math></td> </tr> <tr> <td>Ángulo de apertura de la puerta <math>\geq 90^\circ</math></td> </tr> <tr> <td>Sistema de apertura      Altura entre 0,80 mts y 1,20 mts. Manipulable con una sola mano</td> </tr> </table> <p>— El ancho de los pasillos <math>\geq 0,90</math> mts. Se aumentará a <math>\geq 1,00</math> mts. en los cambios de giro y los frentes de puertas no perpendiculares al sentido de la marcha.</p> <p>— Vestíbulos. Se podrá inscribir un círculo de <math>\geq 1,20</math> mts. <math>\emptyset</math> libre de obstáculos</p>	— Puertas de la vivienda.	Anchura de paso $\geq 0,80$ mts	Espacio a ambos lados de la puerta de acceso $\geq 1,20$ mts. $\emptyset$	Ángulo de apertura de la puerta $\geq 90^\circ$	Sistema de apertura      Altura entre 0,80 mts y 1,20 mts. Manipulable con una sola mano										
— Puertas de la vivienda.	Anchura de paso $\geq 0,80$ mts															
	Espacio a ambos lados de la puerta de acceso $\geq 1,20$ mts. $\emptyset$															
	Ángulo de apertura de la puerta $\geq 90^\circ$															
	Sistema de apertura      Altura entre 0,80 mts y 1,20 mts. Manipulable con una sola mano															
<p><b>TERRAZAS, BALCONES Y AZOTEAS</b> Art. 116</p>	<p>— Altura a salvar hacia el exterior <math>\leq 2</math> cms.</p> <p>— Altura a salvar hacia el interior <math>\leq 5</math> cms.</p> <p>— Altura de los tendedores <math>\leq 1,20</math> mts.</p>															
<p><b>SALONES DE ESTAR Y COMEDORES</b> Art. 122</p>	<p>— Espacio frente a puerta de acceso <math>\emptyset 1,20</math> mts.</p> <p>— Distancia libre entre mobiliario <math>\geq 0,80</math> mts.</p> <p>— Se permitirá en todo caso un giro de 360</p>															
<p><b>COCINA</b> Art. 119</p>	<p>— Frente a puerta, libre <math>\emptyset 1,20</math> mts.</p> <p>— Frente a fregadero, libre <math>\emptyset 1,20</math> mts. (Se admite considerar hueco el espacio inferior)</p> <p>— Distancia libre de paso entre mobiliario <math>\geq 0,70</math> mts.</p> <p>— Si lleva equipamiento, estará adaptado para minusválidos.</p>															
<p><b>DORMITORIOS</b> Art. 120</p>	<p>— Espacio frente a puerta de acceso y junto a un lado de la cama <math>\emptyset 1,20</math> mts.</p> <p>— Distancia libre entre mobiliario <math>\geq 0,80</math> mts.</p>															
<p><b>CUARTOS DE BAÑO</b> Art. 121</p>	<p>— Espacio libre frente a la puerta <math>\emptyset 1,20</math> mts.</p> <p>— Equipamiento mínimo: Lavabo, inodoro y ducha</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="4" style="width: 30%; vertical-align: top;">— Ducha</td> <td style="width: 70%;">-Suelo enrasado con el pavimento del baño</td> </tr> <tr> <td>-Largo <math>\geq 1,80</math> mts y ancho <math>\geq 1,20</math> mts</td> </tr> <tr> <td>-Asiento abatible. Ancho <math>\geq 50</math> cms. Alto <math>\geq 45</math> cms. Fondo <math>\geq 40</math> cms</td> </tr> <tr> <td>-Acceso lateral al asiento <math>\geq 0,70</math> mts</td> </tr> </table> <p>— Lavabo</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 70%;">-Accesible frontalmente</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-Altura entre 0,70 y 0,80 mts</td> </tr> </table> <p>— Inodoro</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 70%;">-Altura entre 0,45 y 0,50 mts</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-Barras laterales: Una fija y otra habatible</td> </tr> </table> <p>— Acceso lateral al inodoro y a la ducha <math>\geq 0,70</math> mts</p> <p>— La cisterna debe llevar un sistema de descarga permitiendo el uso por personas con dificultad motora en miembros superiores.</p> <p>— La grifería será fácilmente manipulable, no permitiéndose la de pomo redondo.</p> <p>— Los mecanismos eléctricos se dispondrán a alturas entre 0,80 mts. y 1,20 mts.</p> <p>— Si lleva equipamiento, estará adaptado para minusválidos.</p>	— Ducha	-Suelo enrasado con el pavimento del baño	-Largo $\geq 1,80$ mts y ancho $\geq 1,20$ mts	-Asiento abatible. Ancho $\geq 50$ cms. Alto $\geq 45$ cms. Fondo $\geq 40$ cms	-Acceso lateral al asiento $\geq 0,70$ mts		-Accesible frontalmente		-Altura entre 0,70 y 0,80 mts		-Altura entre 0,45 y 0,50 mts		-Barras laterales: Una fija y otra habatible		
— Ducha	-Suelo enrasado con el pavimento del baño															
	-Largo $\geq 1,80$ mts y ancho $\geq 1,20$ mts															
	-Asiento abatible. Ancho $\geq 50$ cms. Alto $\geq 45$ cms. Fondo $\geq 40$ cms															
	-Acceso lateral al asiento $\geq 0,70$ mts															
	-Accesible frontalmente															
	-Altura entre 0,70 y 0,80 mts															
	-Altura entre 0,45 y 0,50 mts															
	-Barras laterales: Una fija y otra habatible															
<p><b>ACCESO A DIFERENTES NIVELES</b> Art. 123</p>	<p>— Se realizará mediante una rampa, tapiz rodante, ascensor, plataforma salva-escaleras o plataformas verticales adaptadas a usuarios de sillas de ruedas.</p>															

**TABLAS**  
**EXIGENCIAS MÍNIMAS PARTICULARES SEGÚN USO, ACTIVIDAD, SUPERFICIE, CAPACIDAD O AFORO**

<b>TABLA 1</b>									
<b>USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES</b>	<b>SUPERFICIE CAPACIDAD AFORO</b>	<b>NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES</b>							
		<b>ACCESOS</b> Art. 64		<b>ASCENSORES TAPICES RODANTES</b> Art. 69	<b>DORMITORIOS</b> Art. 79	<b>DUCHAS</b> Art. 78	<b>GRÚAS DE TRANSFERENCIAS</b> Art. 79.2	<b>ASEOS</b> Art. 77	
		<b>≤ 3</b>	<b>&gt;3</b>						
<b>DE ALOJAMIENTO</b>									
Hoteles, hoteles-apartamentos, hostales, pensiones, moteles, restantes establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos (villas,	Hasta 75 habitaciones	1	2	1 cada 5 o fracción	1		1	1 cada núcleo 1 cada 5 aislados	<input type="checkbox"/>
	De 76 a 150 habitaciones	1	2	1 cada 5 o fracción	2		1	1 cada núcleo 1 cada 5 aislados	<input type="checkbox"/>
	De 151 a 300 habitaciones	1	2	1 cada 5 o fracción	3		2	1 cada núcleo 1 cada 5 aislados	<input type="checkbox"/>
	> 300 habitaciones	1	2	1 cada 5 o fracción	3+1% (nº habitaciones - 300)		2	1 cada núcleo 1 cada 5 aislados	<input type="checkbox"/>
Residencias de estudiantes	Todas	1	1	1 cada 5 o fracción	1			1 cada núcleo 1 cada 5 aislados	<input type="checkbox"/>
Campamentos de turismo y campings	Hasta 500 m <sup>2</sup>	1	1			4		1 cada núcleo 1 cada 5 aislados	<input type="checkbox"/>
	De 500 a 1.000 m <sup>2</sup>	1	1			6		1 cada núcleo 1 cada 5 aislados	<input type="checkbox"/>
	>1.000 m <sup>2</sup>	1	2			1 cada núcleo		1 cada núcleo 1 cada 5 aislados	<input type="checkbox"/>

<b>TABLA 2</b>								
<b>USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES</b>	<b>SUPERFICIE CAPACIDAD AFORO</b>	<b>NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES</b>						
		<b>ACCESOS</b> Art. 64		<b>ASCENSORES TAPICES RODANTES</b> Art. 69	<b>PROBADORES</b> Art. 78	<b>ASEOS</b> Art. 77		
		<b>≤ 3</b>	<b>&gt;3</b>					
<b>COMERCIAL</b>								
Grandes establecimientos comerciales	>1.000 m <sup>2</sup>	Todos	Todos	Todos	1 cada 15 o fracción	1 cada núcleo 1 cada 5 aislados		<input type="checkbox"/>
Establecimientos comerciales	≤ 80 m <sup>2</sup>	1	2	1	1			<input type="checkbox"/>
	> 80 m <sup>2</sup>	1	2	1 cada 3 o fracción	1 cada 20 o fracción	1 cada 2 núcleos 1 cada 10 aislados		<input type="checkbox"/>
Mercados y plazas de abastos	Todos	2	3	1 cada 3 o fracción		1 cada núcleo 1 cada 5 aislados		<input type="checkbox"/>
Ferias de muestras y análogos	≤ 1.000 m <sup>2</sup>	1	2	1 cada 3 o fracción		1 cada núcleo 1 cada 5 aislados		<input type="checkbox"/>
	>1.000 m <sup>2</sup>	Todos	Todos	Todos		1 cada núcleo 1 cada 5 aislados		<input type="checkbox"/>

**TABLA 3**

USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES	SUPERFICIE CAPACIDAD AFORO	NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES					
		ACCESOS Art. 64		ASCENSORES TAPICES RODANTES Art. 69	DORMITORIOS Art. 77	ASEOS Art. 77	
		≤ 3	>3				
<b>SANITARIO</b>							
Hospitales y clínicas	Todos	2	3	Todos		1 cada núcleo 1 cada 3 aislados	<input type="checkbox"/>
Centros de atención primaria y de especialidades	Todos	2	3	Todos		1 cada 2 núcleos 1 cada 5 aislados	<input type="checkbox"/>
Centros de rehabilitación	Todos	Todos		Todos		1 cada núcleo 1 cada 3 aislados	<input type="checkbox"/>
<b>SERVICIOS SOCIALES</b>							
Centros residenciales para personas en situación dependencia.	Todos	2	3	Todos	Todos los destinados a personas usuarias de silla de ruedas	Todos	<input type="checkbox"/>
Centros ocupacionales y unidades de estancia diurna para personas en situación de dependencia	Todos	2	3	Todos		1 cada núcleo 1 cada 3 aislados	<input type="checkbox"/>
Centros de día de mayores, centros de servicios sociales comunitarios y otros centros de servicios sociales	Todos	2	3	1 cada 2 o fracción	Todos los destinados a personas usuarias de silla de ruedas	1 cada núcleo 1 cada 3 aislados	<input type="checkbox"/>



**TABLA 4**

USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES	SUPERFICIE CAPACIDAD AFORO	NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES					
		ACCESOS Art. 64		ASCENSORES TAPICES RODANTES Art. 69	ESPACIOS RESERVADOS PERSONAS USUARIAS DE SILLAS DE RUEDAS	ASEOS Art. 77	
		≤ 3	>3				
<b>DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES</b>							
Museos	≤ 1.000 m <sup>2</sup>	1	1	1 cada 3 o fracción		1 cada 2 núcleos 1 cada 10 aislados	<input type="checkbox"/>
	> 1.000 m <sup>2</sup>	1	3	2 cada 3 o fracción		1 cada núcleo 1 cada 5 aislados	<input type="checkbox"/>
Salas de conferencias	≤ 100 pax	1	1		2	1 cada núcleo 1 cada 5 aislados	<input type="checkbox"/>
	≥ 101 ≤ 500 pax	1	2		1,5 %		<input type="checkbox"/>
	≥ 501 pax	1	3		8+ 0,5% (aforo -500)		<input type="checkbox"/>
Salas de Exposiciones	≤ 1.000 m <sup>2</sup>	1	1	1 cada 3 o fracción		1 cada 2 núcleos 1 cada 10 aislados	<input type="checkbox"/>
	> 1.000 m <sup>2</sup>	1	2			1 cada núcleo 1 cada 5 aislados	<input type="checkbox"/>
Centros cívicos	≤1.000 m <sup>2</sup>	1	2	1 cada 3 o fracción		1 cada 2 núcleos 1 cada 10 aislados	<input type="checkbox"/>
	> 1.000 m <sup>2</sup>	1	3			1 cada núcleo 1 cada 5 aislados	<input type="checkbox"/>
Bibliotecas, ludotecas, videotecas y hemerotecas	≤1.000 m <sup>2</sup>	1	2	1 cada 3 o fracción		1 cada 2 núcleos 1 cada 10 aislados	<input type="checkbox"/>
	> 1.000 m <sup>2</sup>	1	3			1 cada núcleo 1 cada 5 aislados	<input type="checkbox"/>
Recintos de ferias y verbenas populares	Todos	Todos				1 cada núcleo 1 cada 3 aislados	<input type="checkbox"/>
Casetas de feria	Todas	Todos				1	<input type="checkbox"/>
Palacios de exposiciones y congresos	Todos	Todos		Todos		1 cada núcleo 1 cada 3 aislados	<input type="checkbox"/>

TABLA 5					
USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES	SUPERFICIE	NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES			
		ACCESOS Art. 64		ASCENSORES TAPICES RODANTES Art. 69	ASEOS Art. 77
		≤ 3	>3		
<b>DE HOSTELERÍA</b>					
Restaurantes, autoservicios, cafeterías, bares-quiosco, pubs y bares con música	≤ 80 m <sup>2</sup>	1	1	1 cada 3 o fracción	1
	> 80 m <sup>2</sup>	1	2		



TABLA 6					
USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES	SUPERFICIE CAPACIDAD AFORO	NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES			
		ACCESOS Art. 64		ASCENSORES TAPICES RODANTES Art. 69	ASEOS Art. 77
		≤ 3	>3		
<b>ADMINISTRATIVO</b>					
Centros de las Administraciones públicas en general	≤ 1.000 m <sup>2</sup>	1	1	1 cada 3 o fracción	1 aseo por planta
	>1.000 m <sup>2</sup>	Todos	Todos	1 cada 3 o fracción	
Registros de la Propiedad y Notarías	≤ 80 m <sup>2</sup>	1	1	1	
	> 80 m <sup>2</sup>	1	2	1 cada 5 o fracción	
Oficinas de atención de Cías, suministros de gas, teléfono, electricidad, agua y análogos	Todas	1	1	1 cada 5 o fracción	
Oficinas de atención al público de entidades bancarias y de seguros	≤ 80 m <sup>2</sup>	1	1	1	
	> 80 m <sup>2</sup>	1	2	1 cada 5 o fracción	



TABLA 7								
USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES		NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES						
		ACCESOS ENTRADAS COMUNES Art. 64		ASCENSORES TAPICES RODANTES Art. 69	VESTUARIOS Y DUCHAS Art. 69	GRÚAS DE TRANSFERENCIAS Art. 79.2	AULAS	ASEOS Art. 77
		≤ 3	>3					
<b>CENTROS DE ENSEÑANZA</b>								
Reglada	Infantil	1	2	Todos			Todas	1
	Primaria y Secundaria	2	3	Todos	2	1	Todas	1 cada planta
	Educación especial	2	3	Todos	Todos	1 cada 40 puestos de personas con discapacidad	Todas	Todos
	Universitaria	2	3	Todos	2		Todas	1 cada planta
No reglada		1	2	Todos			Todas	1



TABLA 8						
USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES	SUPERFICIE CAPACIDAD AFORO	NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES				
		ACCESOS ENTRADAS COMUNES Art. 64	ASCENSORES TAPICES RODANTES Art. 69	ASEOS Art. 77		
<b>TRANSPORTES</b>						
Estaciones	Tren	Todas	Todos	Todos	1 cada núcleo 1 cada 3 aislados	<input type="checkbox"/>
	Metro	Todas	Todos	Todos	1 cada núcleo 1 cada 3 aislados	<input type="checkbox"/>
	Autobús	Todas	Todos	Todos	1 cada núcleo 1 cada 3 aislados	<input type="checkbox"/>
Áreas de servicio en autopistas y autovías		Todas	Todos	Todos	1 cada núcleo 1 cada 3 aislados	<input type="checkbox"/>
Gasolineras		Todas	Todos	Todos	1 cada núcleo 1 cada 3 aislados	<input type="checkbox"/>
Aeropuertos		Todas	Todos	Todos	1 cada núcleo 1 cada 3 aislados	<input type="checkbox"/>
Puertos (marítimos, fluviales)		Todas	Todos	Todos	1 cada núcleo 1 cada 3 aislados	<input type="checkbox"/>

TABLA 9								
USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES	SUPERFICIE CAPACIDAD AFORO	NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES						
		ACCESOS Art. 64	ASCENSORES TAPICES RODANTES Art. 69	ESPACIOS RESERVADOS PERSONAS USUARIAS DE SILLAS DE RUEDAS Art. 76			ASEOS Art. 77	
<b>DE ESPECTÁCULOS</b>								
Teatros, cines y circos	≤ 100 pax	Todos	Todos	2			1	<input type="checkbox"/>
	≥ 101 ≤ 500 pax	Todos	Todos	4			1 cada núcleo 1 cada 3 aislados	<input type="checkbox"/>
	> 500 pax	Todos	Todos	4 + 0,2% (aforo – 500)			1 cada núcleo 1 cada 3 aislados	<input type="checkbox"/>
Estadios, pabellones polideportivos, circuitos de velocidad e hipódromos	Todos	Todos	Todos	≤5.000 asientos	>5.000 ≤20.000 asientos	>20.000 asientos	1 cada núcleo 1 cada 3 aislados	<input checked="" type="checkbox"/>
				1%	0,5%	0,25%		
Auditorios y plazas de toros	Todos	Todos	Todos	≤5.000 asientos	>5.000 ≤20.000 asientos	>20.000 asientos	1 cada núcleo 1 cada 3 aislados	<input type="checkbox"/>
				1%	0,5%	0,25%		

TABLA 10						
USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES	SUPERFICIE CAPACIDAD AFORO	NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES				
		ACCESOS Art. 64		ESPACIOS RESERVADOS PERSONAS USUARIAS DE SILLAS DE RUEDAS		
		≤ 3	> 3	≤ 500 asientos	> 500 asientos	
<b>RELIGIOSOS</b>						
Templos e iglesias	≤ 1.000 m <sup>2</sup>	1	2	1%	5+0,5% (aforo - 500)	<input type="checkbox"/>
	> 1.000 m <sup>2</sup>	Todos		1%	5+0,5% (aforo - 500)	<input type="checkbox"/>
Tribunas temporales y graderíos en festividades religiosas (Semana Santa y otras festividades análogas en espacios exteriores o interiores de edificios o vías o espacios públicos)	Todas			2%	100+0,3% (aforo 5.000)	<input type="checkbox"/>

TABLA 11							
USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES	SUPERFICIE CAPACIDAD AFORO	NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES					
		ACCESOS Art. 64		ASCENSORES TAPICES RODANTES Art. 69	ASEOS Art. 77	VESTUARIOS Y DUCHAS Art. 78	
		≤ 2	> 2				
<b>DE ACTIVIDADES RECREATIVAS</b>							
Parques de atracciones y temáticos	Todos	Todos		Todos	1 cada núcleo 1 cada 3 aislados	<input type="checkbox"/>	
Salas de bingo, salones de juego, salones recreativos, cibernets, boleras, salones de celebraciones y centros de ocio y diversión	Todos	1	2	1 cada 3 o fracción	1 cada núcleo 1 cada 3 aislados	<input type="checkbox"/>	
Parques acuáticos	Todos	Todos		Todos	1 cada núcleo 1 cada 3 aislados	1 cada núcleo 1 cada 10 aislados	<input type="checkbox"/>
Gimnasios, piscinas y establecimientos de baños	Todos	1	2	1 cada 3 o fracción	1 cada núcleo 1 cada 3 aislados	1 cada núcleo 1 cada 10 aislados	<input type="checkbox"/>
Complejos deportivos	Todos	Todos		Todos	1 cada núcleo 1 cada 3 aislados	1 cada núcleo 1 cada 10 aislados	<input type="checkbox"/>
Casinos	Todos	Todos		1 cada 3 o fracción	1 cada núcleo 1 cada 3 aislados	<input type="checkbox"/>	

TABLA 12							
USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES	SUPERFICIE CAPACIDAD AFORO	NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES					
		ACCESOS Art. 64		ASCENSORES TAPICES RODANTES Art. 69	ASEOS Art. 77	PLAZAS RESERVADAS Art. 126	
		≤ 3	> 3				
Garajes y aparcamientos (en superficie o subterráneos)	Todos	1	2	1 cada 3 o fracción	1 cada 2 núcleo 1 cada 3 aislados	1 cada 40 o fracción	<input type="checkbox"/>

## OBSERVACIONES

## DECLARACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL EXPEDIENTE

- Se cumplen todas las disposiciones del Reglamento.
- No se cumple alguna prescripción específica del Reglamento debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento de la presente norma y sus disposiciones de desarrollo, o debido a que las obras a realizar afectan a espacios públicos, infraestructuras, urbanizaciones, edificios, establecimientos o instalaciones existentes, o alteraciones de usos o de actividades de los mismos.
- En la memoria del proyecto o documentación técnica , se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados del presente Reglamento que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.
- En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, las ayudas técnicas recogidas en el artículo 75 del Reglamento. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, además de lo previsto en el apartado 2.a) del Reglamento, la descripción detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.

No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinados artículos del Reglamento y sus disposiciones de desarrollo no exime del cumplimiento del resto de los artículos, de cuya consideración la presente ficha es documento acreditativo.

EL TÉCNICO,  
fecha y firma



Marzo de 2011  
FDO.: MANUEL PARRAS LINDE